

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОРУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Качканар, городе Кушва, городе  
Красноуральск, городе Нижняя Тура  
адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва,  
ул. Коммуны, д.78  
тел.(34344) 2-53-00, Е-  
mail: mail\_06@66.gosrotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура,  
ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, 1



Профилактическое мероприятие № 66240041000110065139 от 29.03.2024 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

№ 66-06-13/10-2048-2024

от 04.04.2024

При проведении профилактического визита в период с 01.04.2024 по 03.04.2024  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, 1  
дата регистрации 16.12.2002  
ИНН/ОГРН 6620007247 / 1026601301671

МБОУ СОШ № 19 (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1)  
рассмотрены представленные документов: акта профилактического визита от 03.04.2024

выявлены нарушения исполнения обязательных требований, а именно:  
-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безопасности для человека факторов среды обитания".

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления  
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок

1. Разместить у главного входа (выхода) на территорию учреждения знак о запрете курения	Федеральный закон 15-ФЗ от 23.02.2013	п. 5 ст. 12	до 15.08.2024
2. Использовать в кабинетах №№ 308, 215, 218, 123, 309 мебель (парты) с покрытием без дефектов и повреждений, выполненном из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.3 п. 2.4.9	до 15.08.2024
3. Обеспечить расстояние от ближайшего места просмотра кабинете №328 до экрана телевизора не менее 2 метров	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.10	до 15.08.2024
4. Устранить дефекты и повреждение пола в кабинете №315, в гардеробе (6-10 класс)	СП 2.4.3648-20	п. 2.5.1 п. 2.5.2	до 15.08.2024
5. Устранить дефекты и повреждение стен в кабинетах №№ 315, 325, 309, 308, 125, 123, в рекреации (3 этаж), в туалетных комнатах для мальчиков (второй, третий этаж). Устранить дефекты и повреждение потолка в кабинетах №№ 325, 125, в рекреации (3 этаж в гардеробе (6-10 класс), в туалетных комнатах для мальчиков (второй, третий этаж).	СП 2.4.3648-20	п. 2.5.1 п. 2.5.3	до 15.08.2024
6. Осуществлять контроль температуры воздуха в кабинетах №№ 315, 330, с помощью термометров	СП 2.4.3648-20	п. 2.7.3	до 15.08.2024
7. Содержать в исправном состоянии все источники искусственного освещения в кабинетах №№ 325, 205, 215, 226	СП 2.4.3648-20	п. 2.8.9	до 15.08.2024
8. Использовать демонстрационные столы в учебных кабинетах физики (№322) и химии (№226), имеющие защитные бортики по наружному краю стола	СП 2.4.3648-20	п. 3.4.8	до 15.08.2024
9. Оборудовать туалетные комнаты для девочек и мальчиков (на всех этажах учреждения) туалетными кабинками с дверями (две туалетные кабинки из трех)	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.11	до 15.08.2024
10. Довести до норм СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (таблица 5.73- Гигиенический норматив концентраций аэрозонов и коэффициента униполярности), показатели аэронозного состава воздуха (концентрация аэрозонов (ион/см3) отрицательной полярности; коэффициент униполярности) в кабинете информатики	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	п. 1.12 п. 170 таблица 5.73.	до 15.08.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура по адресу: 624300, Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78, по эл. mail\_06@66.gosrotrebnadzor.ru в срок до 16.08.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

- Отчет о выполнении предписания
- Документированные сведения, подтверждающие выполнение мероприятий, указанных в настоящем предписании

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ  
ТУРА  
-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Качканар, городе Кушва, городе  
Красноуральск, городе Нижняя  
Тура



Горелова Ксения Андреевна

Ф.И.О.

Подпись

Должность, имя, отчество государственного служащего

Госслужащий

Предписание получил:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Дата

Место выдачи предписания:  
624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 78

либо адрес территориального отдела, либо адрес области, либо адрес субъекта, либо адрес муниципального образования, где совершено нарушение

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-13/10-2048-2024 от 04.04.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ ТУРА, УЛ. ИКАНИНА, Д. 77).